



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.000453.02.23 от 27.02.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы и соединительные детали из полиэтилена АРКТИК, АРКТИК-У, АРКТИК ПОЛЮС-У, АРКТИК-К, АРКТИК ПОЛЮС-УК с теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке. Область применения: Трубы полиэтиленовые предварительно изолированные и детали соединительные теплоизолированные предназначены для напорных трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, а также напорной и безнапорной канализации, при температуре транспортируемой среды от 0 °С до плюс 40 °С. Изготовлена в соответствии с документами: (далее согласно приложению).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", 119530, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А. Производственные площадки: (далее согласно приложению).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", Р119530, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А. ИНН: 7706163360 (Российская Федерация). ОГРН: 1027739117120

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003339 от 26.08.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 08/24-164П/КМ-22 от 17.08.2022 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. Взамен ранее выданного № RU.01.PA.02.013.E.001482.09.22 от 08.09.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№0450327



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.000453.02.23

от 27.02.2023 г.

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский трубный завод", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 17 квартал (Первый промышленный массив тер.), строение 24; Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод трубной изоляции", 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35. Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский трубный завод", 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 19; ООО "СМИТ-Ярцево", 215801, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д.56 (Российская Федерация)

Нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 с изм. 1,2 "Трубы и соединительные детали из полиэтилена АРКТИК, АРКТИК-У, АРКТИК ПОЛЮС-У, АРКТИК-К, АРКТИК ПОЛЮС-УК с теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке"

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



С.А. Завгородний
Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0024284

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.000453.02.23

от 27.02.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450327

Фирма-получатель

ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", Р119530, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А. ИНН: 7706163360 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование и товарный знак изготовителя; наименование места производства; условное обозначение продукции без наименования детали; дата изготовления (месяц, год); номер партии..

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели	
Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)	-
Запах водной втяжки при 60 град С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 60 град.С (балл)	-
Цветность	не более 20 град.
Мутность	не более 2,6 ЕМФ
Осадок	Отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Физико-химические показатели	
Водородный показатель (водная вытяжка)	6-9 ед. рН
Величина окисляемости перманганатной	5,0 мгО2/л
Санитарно-гигиенические показатели	
Формальдегид (мг/дм3)	не более 0,05
Этилацетат (мг/куб. дм)	не более 0,2
Ацетальдегид (мг куб. дм)	не более 0,2
Спирт метиловый (мг/куб. дм)	не более 3,0
Спирт бутиловый (мг/куб. дм)	не более 0,1
Спирт изобутиловый (мг/дм3)	не более 0,15
Ацетон (мг/куб. дм)	не более 2,2